

АКТ
проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений



Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) АУПС и СОУЭ по регламенту № 2

ООО ПМК СБ «Лагрос»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (лицензиата) проводившего проверку
(работы))

на объекте: МБОУ ПСОШ №2 им. В.Н. Михайлова (дошкольное здание)
расположенном по адресу: М.О. г. Королёв, пр-т Космонавтов, 34А

Проверка работоспособности АУПС и СОУЭ проведена в
период с "07" 06 2023г. по "07" 06 2023 г.
на основании лицензии МЧС России от "11" декабря 2012 г. N 1-Б/00567

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: АУПС и СОУЭ – тех. исправны и находятся в работоспособном состоянии.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Справочно: Согласно п. 54 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» и ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» регламентируют максимально возможный срок работы системы пожарной сигнализации не более 10 лет, после которого требуется ежегодно (согласно п.54 ПП РФ №1479 от 16.09.2020г.) проводить испытания СПС. При этом необходимо привлекать производителя данных средств, т.к. именно он владеет всей технической информацией о рабочих параметрах оборудования и приборов, и способен оценить их текущее состояние, а также возможность их дальнейшей эксплуатации. Таким образом, система СПС, работающая более 10 лет должна ежегодно проходить испытания в лабораторных условиях производителя устройств, и в случае отрицательного заключения о дальнейшей эксплуатации, требуется полная замена СПС на новую, проектируемую с нормами СП 484.1311500, принятого в марте 2021г.

Директор
(должность)
В.В. Лушин
(фамилия и инициалы представителя
заказчика)
« 07 » 06 2023г.
(подпись)
М.п.

Нач.отдела ТО ООО ПМК СБ «Лагрос»
(должность)
Лушинский В.В.
(фамилия и инициалы представителя
подрядчика)
« 07 » 06 2023г.
(подпись)
М.п.





АКТ
проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) АУПС и СОУЭ по регламенту № 2

ООО ПМК СБ «Лагрос»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (лицензиата) проводившего проверку
(работы))

на объекте: МБОУ ПСОШ №2 им. В.Н. Михайлова
расположенном по адресу: М.О. г. Королёв, ул. Горького, 4А

Проверка работоспособности АУПС и СОУЭ проведена в
период с "07" 06 2023г. по "07" 06 2023 г.

на основании лицензии МЧС России от "11" декабря 2012 г. N 1-Б/00567

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: АУПС и СОУЭ – тех. исправны и находятся в работоспособном состоянии.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Справочно: Согласно п. 54 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» и ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» регламентируют максимально возможный срок работы системы пожарной сигнализации не более 10 лет, после которого требуется ежегодно (согласно п.54 ПП РФ №1479 от 16.09.2020г.) проводить испытания СПС. При этом необходимо привлекать производителя данных средств, т.к. именно он владеет всей технической информацией о рабочих параметрах оборудования и приборов, и способен оценить их текущее состояние, а также возможность их дальнейшей эксплуатации. Таким образом, система СПС, работающая более 10 лет должна ежегодно проходить испытания в лабораторных условиях производителя устройств, и в случае отрицательного заключения о дальнейшей эксплуатации, требуется полная замена СПС на новую, проектируемую с нормами СП 484.1311500, принятого в марте 2021г.

Директор
(должность)
В.В. Лушинский
(фамилия и инициалы представителя)
В.В. Лушинский
«07» 06 2023г.
В.Н. Михайлова
(подпись)



Нач.отдела ТО ООО ПМК СБ «Лагрос»
(должность)
Лушинский В.В.
(фамилия и инициалы представителя)
В.В. Лушинский
«07» 06 2023г.
М.п.
(подпись)



АКТ

проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) АУПС и СОУЭ по регламенту № 2

ООО ПМК СБ «Лагрос»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата) проводившего проверку (работы))

на объекте: МБОУ ПСОШ №2 им. В.Н. Михайлова

расположенном по адресу: М.О. г. Королёв, ул. Стадионная, 4А

Проверка работоспособности АУПС и СОУЭ проведена в период с "07" 06 2023г. по "07" 06 2023 г.

на основании лицензии МЧС России от "11" декабря 2012 г. N 1-Б/00567

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: АУПС и СОУЭ - находятся в частично работоспособном состоянии, т.к. необходимо заменить ИПДЛ (1 комплект) в спортивном зале. КП предоставлено в школу.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Справочно: Согласно п. 54 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» и ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» регламентируют максимально возможный срок работы системы пожарной сигнализации не более 10 лет, после которого требуется ежегодно (согласно п.54 ПП РФ №1479 от 16.09.2020г.) проводить испытания СПС. При этом необходимо привлекать производителя данных средств, т.к. именно он владеет всей технической информацией о рабочих параметрах оборудования и приборов, и способен оценить их текущее состояние, а также возможность их дальнейшей эксплуатации. Таким образом, система СПС, работающая более 10 лет должна ежегодно проходить испытания в лабораторных условиях производителя устройств, и в случае отрицательного заключения о дальнейшей эксплуатации, требуется полная замена СПС на новую, проектируемую с нормами СП 484.1311500, принятого в марте 2021г.

Дерюгина
(должность)
М.П. СБ
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

« 07 » _____ 2023г.



Нач.отдела ТО ООО ПМК СБ «Лагрос»
(должность)

Лушинский В.В.
(фамилия и инициалы представителя подрядчика)

« 07 » 06 _____ 2023г.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Королёв Московской области
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.Н. Михайлова»

№ _____

141080, Московская обл., г. Королёв,
ул. Стадионная, д. 4а
Тел./факс: (495) 519-44-65

От « 19 » 07 2023г.

**О продлении эксплуатации системы
пожарной сигнализации**

Согласно акта проверки ТО ООО ПМК СБ «Лагрос» от 07.06.2023 года о работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а в целях обеспечения пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории школы, занимаемых МБОУ СОШ № 2 «имени В.Н. Михайлова», в соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить срок эксплуатации системы пожарной сигнализации в здании, помещениях и на территории школы, занимаемых МБОУ СОШ № 2 «имени В.Н. Михайлова».
2. Контроль за работоспособностью системы пожарной сигнализации возложить на заместителя директора по АХЧ Иванова С.В.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по безопасности Куприянову Л.А.

Директор школы

Э.В. Киндт

